



Gesamtübersicht:
Speicherkapazität: 20 MWh
Nennleistung AC: 8,944 bzw. 10,224 MW
Maximale Leistung AC: 11,347 MVA

Modultyp: 4.500 kWh (4.472 nom.)
Anzahl: 4
Wechselrichtertyp: LUNA2000-213KTL-H0
Anzahl: 48
Stationen: 2.500 kVA
Anzahl: 4
Messung: in TS01 mit Messbox
Gesamtfläche: 797 m² bzw. 0,0797 ha

Legende:
Abstand
Zaun
Trafo 2.500kVA
PCS-Rect
gux
BESS
Geschotterte Fläche

3.8.26 E. Coburg
A R

Modulplan – Übersicht

Rev	Datum	Bearb.	Änderung
Bearb.	21.07.2026	GUARDADO	Projekt: BESS Muster 10 MW: Ebersdorf b. Coburg
Gepr.			Gemarkung: Ebersdorf b. Coburg
Norm			Flurnummer: 895
Maßstab			
Greenovative GmbH, 90429 Nürnberg			Blatt 1
(Urspr.)	(Ers. f.)	(Ers. d.)	v: BL